

Отчет об исполнении предписания
№ 339 от 29.03.2016г. об устранении нарушений
МДОУ № 15 «Аленушка» ЯМР

№ п/п	Замечания	Срок исполнения	Результаты
1	На территории игровых площадок присутствуют автомобильные покрывки.	27.04.2016 г.	Освобождена территория от автомобильных покрывок.
2	Асфальтовое покрытие дорожек территории детского сада имеет повреждения, прилегающие бордюры разрушены, видна арматура.	24.07.2016 г.	Заменено асфальтовое покрытие дорожек и бордюров на территории детского сада
3	В помещениях групповых ячеек отмечаются дефекты отделки стен и потолков (отслоение краски, побелки): группа «Колокольчик» - спальня (потолок); группа «Ромашка» - спальня (стены), раздевальная (потолок); группа «Одуванчик» - игровая (потолок), спальня (потолок, на одной из стен - следы промерзания - влажное пятно); группа «Лютик» - игровая (потолок), спальня, раздевальная (стены, потолки); группа «Василек» спальня, раздевальная, туалетная (стены, потолки). На потолке в горячем цехе пищеблока следы протечек.	24.07.2016 г. 28.10.2016 г.	Устранены дефекты внутренней отделки стен и потолков в помещениях групповых ячеек и пищеблоке. Часть крыши 100 м ² отремонтирована.
4	Не установлены ограждающие устройства на отопительные приборы: гр. «Лютик» - спальня; гр. «Василек» - проход из раздевальной в игровую; «Ромашка» - раздевальная.	24.07.2016 г.	Установлены на отопительные приборы на ограждающие устройства из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.
5	Для приготовления компотов используется алюминиевый бак. На моечных ваннах, используемых для сырой продукции, отсутствует маркировка.	27.04.2016 г.	Для приготовления компотов и киселей используется посуда из нержавеющей стали. Промаркированы моечные ванны, использованные для сырой продукции.
6	В буфетных групповых ячеек моечные ванны не оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками, что не позволяет проводить ополаскивание посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65 град.	27.04.2016 г.	Оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками моечные ванны в буфетных и групповых ячейках.
7	Не оборудованы воздушные разрывы в месте присоединения производственных ванн к канализации в буфетных групповых ячеек.	24.07.2016 г.	Оборудованы воздушные разрывы в месте присоединения производственных ванн к канализации в буфетных групповых ячейках.
8	Для мытья кухонной посуды на пищеблоке используется односекционная ванна.	02.06.2017 г.	Установлена двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды на пищеблоке.
9	Используются кастрюли с поврежденной эмалью в группах «Лютик», «Василек».	27.04.2016 г.	Заменены кастрюли с поврежденной эмалью.
10	Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха.	22.11.2016 г.	Складское помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха.

Заведующий МДОУ № 15 «Аленушка» ЯМР



О.Н. Шаповалова