


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



КНМ 76210061000201457324



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 79-08-66

E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовско-
му районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической
работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

150043, г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 17к.1 Тел./факс: (4852) 72-01-85,

E-mail: ond_ymr@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 199/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Аленушка» Ярославского муниципального района, ОГРН 1027601594635**

ИНН 7627015094

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора Ярославского и
Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Максимова Кон-
стантина Павловича, №199 от «09» декабря 2021 года

в период с «15» декабря 2021 г. по «28» декабря 2021 г.

Государственным инспектором Ярославского и Некрасовского районов Ярославской
области по пожарному надзору, майором внутренней службы Роговой Анной
Вадимовной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено: **плановая выездная проверка**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующая Шаповалова Ольга Николаевна.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не внесены уточнения сведений в декларацию пожарной безопасности при изменении требований пожарной безопасности ч.6, ч.2 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»;	ч.6, ч.2 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»;	01/11/2022	
2.	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, фонарями и телефонной связью	п.56,30 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01/11/2022	
3.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с разделом XVIII ППР в РФ – не отражены лица ответственные за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты, организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств, пользования средствами пожаротушения и т. д.	пп. (к) (л) п.393,394 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01/11/2022	
4.	АУПС и СОУЭ эксплуатируется сверх срока службы, установленного изготовителем, отсутствует техническая документация, отсутствует	п. 54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01/11/2022	

	информация, о проведенных работах со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п. 54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479		
5.	Световые табло «Выход» над дверями эвакуационных выходов находятся в нерабочем состоянии (за исключением помещения зала)	п. 37, 54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п. 54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01/11/2022
6.	Ухудшается видимость световых оповещателей «выход» шторами.	п. 37,57 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01/11/2022
7.	допускается блокирование доводчиков, установленных на дверях между фойе на 2 этаже и лестницей. П. 27 (г) Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	П. 27 (г) Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01/11/2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МДОУ ДС №15 «Аленушка» ЯМР


Шаовалова О.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору, майор внутренней службы

Рогова А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации