

Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности по предписанию №199/1 Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №15 «Аленушка» ЯМР

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Не внесены уточнения сведений в декларацию пожарной безопасности при изменении требований пожарной безопасности ч.б, ч.2 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»	01/11/2022	Выполнено
2	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, фонарями и телефонной связью	01/11/2022	Приобретено
3	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с разделом XVIII ППР в РФ - не отражены лица ответственные за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты, организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств, пользовании средствами пожаротушения и т. д	01/11/2022	Выполнено
4	АУПС и СОУЭ эксплуатируется сверх срока службы, установленного изготовителем, отсутствует техническая документация, отсутствует регламент ТО АУПС и СОУЭ информация, о проведенных работах со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01/11/2022	Выполнен проект системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией. Отправлен запрос 06.09.2022 г. о выделении денежных средств.

5	Световые табло «Выход» над дверями эвакуационных выходов находятся в нерабочем состоянии (за исключением помещения зала)	01/11/2022	Не выполнено
6	Ухудшается видимость световых оповещателей «выход» шторами	01/11/2022	Выполнено
7	Допускается блокирование доводчиков, установленных на дверях между фойе на 2 этаже и лестницей. П. 27 (г) Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01/11/2022	Выполнено

Заведующий МДОУ № 15 «Аленушка» ЯМР



О.Н. Шаповалова