

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код *



профилактический визит 76230061000205490472



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 79-08-66

E-mail: ond_ymr@76.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовско-
му районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической
работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

150043, г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 17к.1 Тел./факс: (4852) 72-01-85,

E-mail: ond_ymr@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 34 П /1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Аленушка» Ярославского муниципального района, ОГРН 1027601594635**

ИНН 7627015094

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении
федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожар-
ного надзора на 2023 год, утвержденной распоряжением МЧС России №1345 от
17.12.2022. в период с «03» апреля 2023 г. по «03» апреля 2023 г. **проведен профилак-
тический визит 76230061000205490472 взамен планового КНМ на основании п.2
постановления №336 Государственным инспектором Ярославского и Некрасовского
районов Ярославской области по пожарному надзору, майором внутренней службы
Роговой Анной Вадимовной,**

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующая
Шаповалова Ольга Николаевна.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	АУПС и СОУЭ эксплуатируется сверх срока службы, установленного изготовителем, отсутствует техническая документация, отсутствует регламент ТО АУПС и СОУЭ, информация, о проведенных работах со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п. 54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	п. 54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.08.2024	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МДОУ ДС №15 «Аленушка» ЯМР

Шаовалова О.Н.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственный инспектор Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору, майор внутренней службы

Рогова А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.